



Република Србија
Општина Ђињевац
ОПШТИНСКА УПРАВА ЂИЊЕВАЦ
Одсек за урбанизам, грађевинарство
и инспекцијске послове
Грађевинска инспекција
Бр. 354 - 24 / 24 - 03
20.06.2024. године
Ђињевац

Грађевински инспектор Општинске управе Ђињевац, решавајући по службеној дужности у управној ствари од јавног значаја, у предмету коришћења висећег пешачког моста преко реке Јужна Морава, на локацији код насеља Браљина, на основу чл.178. ст.1. тач.5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 132/14, 83/18 и 62/23) и чл.136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ свим потенцијалним корисницима **прелазак преко пешачког висећег моста** на Јужној Морави, код насеља Браљина, ради личне безбедности истих, из разлога што је конструкција моста оштећена и небезбедна за његово коришћење.

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈП "Путеви" Ђињевац да одмах, по пријему решења, на улаз моста поставе одговарајуће упозорење.

3. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.

Образложење

Већ неко време прати се стање висећег пешачког моста, преко Јужне Мораве код насеља Браљина, који повезује две катастарске општине, преко кат. парцеле бр.394/2 КО Браљина општина Ђињевац и кат. парцеле бр.3783 КО Браљина општина Ражањ, који због очигледних оштећења у конструкцији није безбедан за коришћење.

Мост премошћује распон између два ослонца - пилона, у дужини око 90м. Ланчанице - челична ужа за која је вешана дрвена конструкција моста, видно је кородирала, али се не уочавају оштећења у виду смањења попречног пресека истих. Тренутно, ризик за пешаке представљају оштећења у дрвеној конструкцији, односно патосу од дрвених талпи јер део истих је пропадао, а местимично и поломљен. Ако се не предузму хитне мере за санацију, могу се очекивати и већа оштећења.

Мере које се предузимају у циљу забране коришћења моста никад се не поштују.

Невзванично се зна да је мост изградила инжењерија војске Југославије 60-их година прошлог века, али документацијом о изградњи истог ова служба не располаже. Мост није евидентиран у катастру непокретности.

Члан 178. ст.1. тач.5. Закона о планирању и изградњи одређује "Ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност околине или угрожава животна средина, наложиће извођење потребних радова, односно забраниће решењем коришћење објекта."

Имајући у виду напред наведено и чињеницу у смислу чл.184. да жалба изјављена на решење не одлаже његово извршење поступљено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана његовог пријема, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Рашки управни округ – Краљево, путем првостепеног органа.

Доставити:

- Општина Ђињевац - сајт општине
- ЈП "Путеви" Ђињевац
- Архива

Грађевински инспектор,



Драган Миленковић д.и.г.