



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195



AAAE9128976785002

а/а
подкласа 21
трајно

ПР-ЕНГ-01.18/02

Огранак Електродистрибуција Крушевац

Крушевац, Косанчићева 32

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ**

Наш број : 2460800-Д.09.11. – 364092/2-2022

Одсек за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове

Ваш број: 350-25/22-03 од 11.08.2022.год.

Место, датум: Крушевац, 25.08.2022.год.

Ул. Карађорђева бр.106

ПРЕДМЕТ: Издавање услова и података који су од значаја за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове и податке који су од значаја за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ.

Одлука о изради планског документа доноси се у складу са чланом 27. Закона о планирању и изградњи. Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни План општине Ћићевац („Службени лист општине Ћићевац“, број 7/2021 и 8/2021). Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа општине Ћићевац – Одсек за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, а Наручиоци израде Плана детаљне регулације су „Кров прим 037“ из Крушевца и „Мило бетон груп“ из Варварина (Инвеститори.).

НЕ ПОСТОЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ који су власништво Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац, на катастарским парцелама у изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ.

Постојећи купци електричне енергије општине Ћићевац напајају се преко ТС 110/35/10kV „Крушевац 2“ инсталисане снаге 31,5MVA + 40MVA и преко ТС 110/35kV „Ћићевац“ инсталисане снаге 31,5MVA, ТС 35/10kV „Сталаћ“, инсталисане снаге 2x4MVA и ТС 35/10kV „Појате“, инсталисане снаге 8 MVA.

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1kV : ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ мора бити обухваћена и нисконапонска мрежа на овој територији – ваздушна и подземна (уколико постоји).

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац – Служби за припрему и надзор инвестиције са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти у изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу будућих ТС 10/0,4 kV и ТС 10/0,4 kV типа МБТС или сличног, капацитета 1х630kVA или 2х630kVA или 1х1000kVA или 2х1000kVA или сличног, одговарајућег капацитета за потребе сваке локације на којој се граде објекти.

У изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ обавезно предвидети локације будућих трафостаница и обезбедити коридор за прикључне водове истих.

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети искључиво подземну мрежу – прикључке, а за купце електричне енергије из категорије „широка потрошка“ (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Напомена : Како сте се изјаснили по изласку стручних лица ЕД Крушевац, на лицу места да ће те градити трафо станицу снаге 400kVA на некој од парцела наведеној у одлуци о приступању израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ од 29.новембра 2021.год. за напајање исте у прилогу услова Вам достављамо и наш предлог за прикључење исте. Прикључење будуће ТС за напајање СЕПАРАЦИЈЕ ПЕСКА И БЕТОНСКЕ БАЗЕ У ЛУЧИНИ смо предвидели да буде подземно, кабловским водом 10kV типа 3х(ХНЕ 49А 1х150mm²) са далековада 10kV на изводу бр.5 „Ћићевац“ из ТС 35/10kV „Сталаћ“. Посебно наглашавамо да је решавање имовинско – правних односа за полагање будућег кабловског вода 10kV и постављање будуће ТС 10/0,4kV је искључиво обавеза инвеститора.

С поштовањем,



Директор огранка

Саша Ћирић дипл. ек.

Доставити :

1. Наслову х 2
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви

2. Лоизило