

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа Тићевац
Карађорђева бр.106
Број: 404-56/19-03
Дана: 07.10.2019. године
ТИЋЕВАЦ

Предмет: Одговор на питање јавне набавке бр.1.3.11 – Уградња столарије на згради општинске управе

Питање:

„Да ли је могућа уградња ПВЦ профила са две заптивне ЕПДМ гумене траке, а који испуњава тражени топлотни коефицијент, као и све остале тражене карактеристике?“

Одговор:

- Могуће је уградити ПВЦ профиле са траженим бројем заптивних ЕПДМ гумених трака (две траке), под условом да се задовоље сви топлотни коефицијенти захтевани пројектном документацијом, а који су добијени прорачуном.

Комисија за јавне набавке наручиоца