

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД  
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број 3527  
09.09. 20 22 године  
НИШ

ЈП ЗАВОД  
ЗА УРБАНИЗАМ  
НИШ



18000 НИШ ул. 7. јула 6. Телефони: (018) 243-455, 243-363, 241-386, 241-274, 245-066 Директор: 243-095, 255-462 Факс: 241-673


http: www.zurbnis.rs e-mail: info@zurbnis.rs матични број: 07261063 шифра делатности: 7111 ПИБ: 100334647

Текући рачун: 105-484-32 АИК Банка А.Д. Ниш

Обвезник ПДВ: Потврда бр. 127588172

Општинска управа општине Ћићевац  
Комисија за планове општине Ћићевац

37 210 Ћићевац  
Улица Карађорђева бр. 106



**Предмет: Примедба – сугестија на Измене и допуне  
просторног плана општине Ћићевац**

ЈП Завод за урбанизам Ниш је обрађивач Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање и евакуацију фекалних вода са приступним путем за општину Ћићевац (термини преузети из уговора). Како је један од основних циљева израде Измена и допуна просторног плана општине Ћићевац стварање планског основа за израду Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање и евакуацију фекалних вода, достављамо примедбу – сугестију на Измене и допуне просторног плана општине Ћићевац:

- у рефералној карти избрисати симбол за извориште водоснабдевања и задржати само постројење за пречишћавање отпадних вода, а у текстуалном делу Плана задржати на предметној локацији само комуналне делатности и постројење за пречишћавање отпадних вода. Задржавањем симбола за извориште водоснабдевања (у графици), подразумевају се и зоне санитарне заштите, у којима не би могло да буде лоцирано постројење за пречишћавање отпадних вода. Наглашавамо да се ради о **постојећем** изворишту и **планираном** пречишћивачу који би се налазили на истој катастарској парцели.

Све напред наведено има оправдање у тексту Измена и допуна просторног плана општине Ћићевац где је образложено да је општина Ћићевац прешла на ново снабдевање водом са система регионалног водоснабдевања Ћелије. Такође, имајући у виду временски хоризонт Просторног плана општине Ћићевац (2020. година), уколико општина промени начин водоснабдевања у односу на данас, то ће бити сагледано новим просторним планом.

Одговорни урбаниста,

*Душица Шеговић*  
Душица Шеговић, дипл.инж.арх.

ВД директор,

*Иван Грмуша*  
Иван Грмуша, дипл.инж.грађ.